UWAGI :

- NASTAWY ZAWORÓW RÓWNOWAŻĄCYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DOSTAWA I MONTAŻ KLIMAKONWEKTORÓW W NASTĘPNYM ETAPIE INWESTYCJI
- PANELE DEKORACYJNE KLIMAKONWEKTORÓW UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM

SCHEMAT :




LEGENDA :

- ø6.35/ø12.7 – instalacja freonowa
- ø25 – instalacja kanalizacji skroplin
- 28x1.5 – instalacja wody lodowej – zasilanie
- 28x1.5 – instalacja wody lodowej – powrót
- – zawór kulowy odcinający
- – zawór równoważący
- – klimatyzator montaż w tym etapie inwestycji
- – klimakonwektor dostawa i montaż w następnym etapie inwestycji

jednostka zewnetrzna RXS50L Daikin dla klimatyzatora K–0/05

ø6.35/ø12.7

rury prowadzić w obudowie kanałów wentylacyjnych

rury prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego

0/01 PRZEDSIONEK 2,97m, Płyty kwarc. (fumo)

0/03 HALL 48,40m, Płyty kwarc. (fumo)

0/02 SCHODY 2,68m, Gres

0/08 ZAPLECZE BIURA 14,40m, Płyty kwarcowe (perla)

RZĘDNA SPODU NADPROŻA +205CM (Z WYKOŃCZENIEM)

0/10 KL. SCHODOWA 6,38m, Płyty kwarcowe (fumo)

TOALETA

TOALETA

TOALETA BIURA OBSŁ. WIDZA

TOALETA

pion instalacji wody lodowej piwnica–parter

pion instalacji odprowadzenia skropl. piwnica–parter

K–0/03 – $Q_{ch}$=1.8 [kW] klimakonwektor kanałowy ELFOSpace IN–H 007.0

zawór kulowy odcinający dn 15

zawór równoważący TBV NF dn15 n5.8

przyłącze klimakonwektora 18x1

K–0/05 – $Q_{ch}$=4,5 [kW] klimatyzator FTXS50K Daikin

K–0/06 – $Q_{ch}$=3.0 [kW] klimakonwektor podsufitowy w obudowie Eden WIND 51

zawór kulowy odcinający dn 20

zawór równoważący TBV NF dn20 n7.3

0/04 STREFA PR 150,62m, podł. ogrzewanie

zawór kulowy odcinający dn 32

zawór równoważący STAD dn25 n2.1

K–0/04a – $Q_{ch}$=7.0 [kW] klimakonwektor kasetonowy ELFOSpace BOX2 031.0

K–0/04b – $Q_{ch}$=7.0 [kW] klimakonwektor kasetonowy ELFOSpace BOX2 031.0

0/06 BIURO OBS.WIDZÓW 60,30m, Płyty kwarcowe (perla)

0/09 SIEŃ 36,43m, Gres

PORTIERNIA

0/07 PRZEDSIONEK 5,21m, Płyty kwarcowe

0/05 STEROWNIA 4,34m, Podł. tech.

Kierunek układania desek

RZĘDNA SPODU BELKI +429CM

RZĘDNA SPODU BELKI +413CM

PROJEKT :

**CENTRUM EDUKACJI TEATRALNEJ**

MUZEUM INTERAKTYWNE W NARODOWYM STARYM TEATRZE

LOKALIZACJA :

**KRAKÓW**
**ul. Jagiellońska 1-3**

INWESTOR :

**NARODOWY STARY TEATR**
**ul. Jagiellońska 5, 31-010 KRAKÓW**

GENERALNY PROJEKTANT WYSTAWY :


Nizio Design International
Ul. Inżynierska 3/4
03–410 Warszawa
T +48 22 618 72 07
F +48 22 618 96 25
nizio.com.pl


PROJEKT BRANŻOWY :


ZISTECHNIKA 1983
ZISTECHNIKA Sp. z o.o.
Ul. Zygmuntowska 12
31–314 Kraków
T +48 12 638 20 20
F +48 12 638 29 29
zistechnika.pl


| PROJEKTANT : | NR UPR.: | PODPIS : |
|---|---|---|
| inż. TADEUSZ SMAJDOR | BPP Upr.369/83 | |
| SPRAWDZAJĄCY : | | |
| mgr inż. ZBIGNIEW STACHOWICZ | UAN Upr.93/87 | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY : | | |
| mgr inż. BARTŁOMIEJ SKRZYPEK | | |
| inż. TOMASZ ŻEGAN | | |

FAZA PROJEKTU :

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU :

**RZUT PARTERU**
instalacja chłodnicza

| RYSOW.: | SKALA: | DATA: | REW.: |
|---|---|---|---|
| TZ | 1:50 | 16.02.2015 | - |

| ZNAK: | FAZA: | BRANŻA: | POZIOM: | NR RYS.: | ARKUSZ: |
|---|---|---|---|---|---|
| CET | W | WK | 0 | 05 | 01 |